


Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:

Дата	Учетный номер	QR-код
16.03.2022	№ 18220061000200714393	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),
E-mail: gu-mchsur@18.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Малоपुरгинского и Кия-
совского районов, 427820, УР, Малоपुरгинский район, с. Малая Пурга, ул. Советская,
93, тел. 4-30-40, факс 4-30-40 (код-34138),
E-mail: malgpn@mchs-18.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 18-7-2022/0001пп**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕД-
НЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ Д. БОБЬЯ-УЧА МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙ-
ОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Малоपुरгинского и Киясовского районов управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике –
главного государственного инспектора Малоपुरгинского и Киясовского районов по пожар-
ному надзору Кузьмина Георгия Александровича № 18-7-2022/0001рс от «16» марта 2022
ГОДА (должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ Д. БОБЬЯ-УЧА МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
МОУ СОШ д. Бобья-Уча				
1.	Руководитель организации не обеспечил проведение проверки состояния огнезащитного покрытия чердачного помещения с составлением акта (протокола) проведения проверки.	п.13 ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.04.2023г.	
2.	На объекте защиты журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не ведется.	п. 54 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.04.2023г..	
3.	Руководитель организации не обеспечил проведение проверок в не реже 2 раз в год (весной и осенью) наружного противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации.	п.48 ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.04.2023г.	
4.	Графическая часть плана эвакуации не соответствует фактическому расположению.	ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные п.6.2.3	01.04.2023г.	
5.	Руководитель организации не обеспечил размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользо-	п. 11 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.04.2023г.	

	вание открытым огнем запрещено".			
МДОУ д. Бобья-Уча				
6.	Ковры на путях эвакуации не закреплены к полу.	п.31 ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.04.2023г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Борисов С.А.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

С.А.
(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Малоपुरгинского и Киясовского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор Малоपुरгинского и Киясовского районов по пожарному надзору

Шаклеин Алексей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

